
（A）



（B）

11 鋼材検査証明書

鋼材検査証明書

契約先：X建設株式会社

工事名：国道橋梁改築工事

品名：Deformed Bar　　規格：SD295A　　出荷日：平成18年3月1日

寸法		本数	質量	溶鋼番号	引張・180度曲げ試験				化学成分 %				
直径呼び名	長さ m		Kg		降伏	引張	伸び %	曲げ	C	Si	Mn	P	S
					・・・・	・・・・	≧16	合否	――	――	――	≦50	≦50
→ D16	7.0	6	65	**3754**	393	539	23	合	18	12	85	28	24
D16	10.0	15	234	3093	382	532	25	合	20	13	62	22	26
D22	6.5	45	891	3211	370	516	19	合	20	14	69	22	28
D22	8.5	42	1084	2513	382	531	23	合	21	16	71	21	22