契約番号 1-0-08-012-220　　発行年月日 12-11-17

鋼材検査証明書

伝票No. 471841　　発行年月日 12-11-17

得意先 320 三菱商事株式会社中部支社　　御中

納入先
丸定鋼業株式会社　　殿
有限会社スギウラ鉄筋　　殿
　　殿

規格 JIS G3112

許可番号 478029

TOUGH-CON (タフコン)

共英製鋼株式会社
名古屋事業所
〒490-1443 愛知県海部郡飛島村
大字新政成字本之切809-1
電話 (0567) (5) 1087
ファクス (0567) (5) 2380

下記納入品は検査の結果指定の規格に合格していることを証明致します。

品名	長さ	鋼番	員数	質量 (kg)	引張試験 降伏点又は0.2%耐力 (N/mm²)	引張試験 引張強さ (N/mm²)	引張試験 伸び率 (%)	曲げ試験 曲げ角度	曲げ試験 内側半径	化学成分 (%) C ×100	Si ×100	Mn ×100	P ×1000	S ×1000	C+Mn/6 ×100
					345-440	MIN 490	MIN 18	180°	2D	MAX 27	MAX 55	MAX 160	MAX 40	MAX 40	MAX 50
SD345 D22	4.50m	44651	93		397	573	22		GOOD	24	19	104	36	34	42
		小計	94	1288											
	5.00m	44623	95		384	575	21		GOOD	27	19	106	18	28	45
		小計	95	1444											
	5.50m	44623	98		384	575	21		GOOD	27	19	106	18	28	45
		小計	98	1653											
	6.50m	44650	95		388	576	22		GOOD	26	19	103	19	29	43
		小計	95	1881											
	7.00m	44629	96		388	570	22		GOOD	25	19	103	18	34	42
		小計	96	2045											
	7.50m	44620	91		391	570	22		GOOD	25	19	102	17	25	42
		小計	91	2075											
		中計	570	10386											
		合計	570	10386											

〒470-1101豊明市舞掛町
(株)スギウラ鉄筋
TEL 0562-92-3040
FAX 0562-95-4729

※引張試験片の種類について　呼び径25mm以下は2号試験片、25mmを越えるものは3号試験片。但しD25は後者に属する。