証明書番号 0005461-011

# 鋼材検査証明書

岸和田製鋼株式会社
日本工業規格認証工場
〒596-0813
岸和田市臨港町20番地
TEL (072) 497-2320

注文番号 115 G 3112

宛 先 三井物産 ﾌｪｰｽ-4 殿

荷 受 人 日付 2011-09-03

工 事 名 新築工事

品 名 異形棒鋼 規 格 SD295A 受ﾘ取書番号 643026 1138511 - 35

| 番号 | 製品明細 径 | 長さ | 個数 | 重量 | 機械的性質(2号試験片) 降伏点 N/mm² | 引張強さ N/mm² | 伸び (%) | 絞り (%) | 曲げ試験 角度 | 化学成分 % C ×100 | Si ×100 | Mn ×100 | P ×1000 | S ×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | m | PC | kg | MIN 295 | 440-600 | MIN 16 | MAX 80 | 0000 | | | | MAX 50 | MAX 50 |
| 103167 | 10 | 3.50 | 988 | 1,936 | 393 | 520 | 24.8 | 78 | 1.5D GOOD | 25 | 19 | 62 | 20 | 35 |
| 103174 | 10 | 4.00 | 142 | 318 | 388 | 523 | 26.5 | 80 | 1.5D GOOD | 25 | 19 | 63 | 25 | 35 |
| 103175 | 10 | 4.50 | 887 | 1,731 | 392 | 524 | 26.3 | 78 | 1.5D GOOD | 25 | 20 | 64 | 23 | 31 |
| 103202 | 10 | 5.00 | 211 | 1,991 | 387 | 520 | 24.8 | 75 | 1.5D GOOD | 24 | 18 | 64 | 21 | 37 |
| 103190 | 10 | 5.50 | 887 | 2,052 | 402 | 540 | 23.1 | 74 | 1.5D GOOD | 25 | 18 | 62 | 22 | 34 |
| 103197 | 10 | 6.00 | 496 | 1,567 | 391 | 531 | 22.5 | 74 | 1.5D GOOD | 24 | 19 | 65 | 21 | 35 |
| 103168 | 10 | 6.50 | 181 | 559 | 394 | 534 | 24.5 | 76 | 1.5D GOOD | 25 | 19 | 63 | 24 | 32 |
| 102630 | 13 | 3.50 | 124 | 432 | 372 | 510 | 22.8 | 73 | 1.5D GOOD | 25 | 19 | 63 | 20 | 29 |
| 103243 | 13 | 4.00 | 377 | 1,500 | 387 | 531 | 20.7 | 73 | 1.5D GOOD | 25 | 18 | 61 | 20 | 35 |
| 103244 | 13 | 4.50 | 247 | 1,107 | 395 | 541 | 21.8 | 73 | 1.5D GOOD | 26 | 19 | 62 | 18 | 33 |
| 合計 | | | 4,820 | 13,395 | | | | | | | | | | |

20110907125253

品質保証課長 辻井武志